




# Accessibilité de l'établissement



 **Bienvenue** CMA-CVL & Campus du Loiret

→ Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous

oui  non

 → Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

oui  non



## Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

→ Le personnel est sensibilisé.   
C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel est formé.   
C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel sera formé.



## Matériel adapté

→ Le matériel est entretenu et réparé  oui  non

→ Le personnel connaît le matériel  oui  non



Contact : [lgudin@cma-cvl.fr](mailto:lgudin@cma-cvl.fr) / 06 03 40 94 13



## Consultation du registre public d'accessibilité :



à l'accueil



sur le site internet

N° SIRET : 130 0279 800 0031

Adresse : 5 Rue Charles Péguy 45009 ORLEANS



## Certaines prestations ne sont pas accessibles



**1. Cours pôle mobilité : Ressauts de plus de 2cm à rectifier**



Ce service sera accessible le : Courant 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



**2. Absence de sanitaires PMR vestiaires parc et jardin, prévoir un cheminement signalétique pour l'accès au sanitaires du pôle deux roues**



Ce service sera accessible le : Courant 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



**3. Absence de protection côté voirie, prévoir rambarde**



Ce service sera accessible le : Courant 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



4. Bâtiment B, C, D : Absence de dispositif d'éveil à la vigilance,  
prévoir plaque podotactile plus couleur.



Ce service sera accessible le : 1er semestre 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



5. Bâtiment B : Manque de visualisation sur les vitres, prévoir des bandes de visualisation.



Ce service sera accessible le : 1er semestre 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



6. Bâtiment B : lave-main trop haut, prévoir de le baisser.



Ce service sera accessible le : Courant 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



7. Absence d'affichage directement lisible du prix à payer par le public, prévoir affichage.



Ce service sera accessible le : 1er semestre 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



8. Bâtiment B : Absence de douche accessible dans les vestiaires, prévoir accès.



Ce service sera accessible le : Courant 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



9. Bâtiment B et C : absence de barre de tirage et de pictogramme dans les sanitaires, prévoir leurs installations.



Ce service sera accessible le : 1er semestre 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



10. Bâtiment B : Absence de main courante continue des deux côtés, ascenseur disponible pour les PMR



Ce service sera accessible le : Disponible



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



11. Bâtiment C : Sanitaire PMR non conforme (Pictogramme, barre de relevage...), Prévoir une remise en conformité.



Ce service sera accessible le : Courant 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



12. Bâtiment B : Absence de sanitaire PMR, prévoir sanitaire PMR mixte



Ce service sera accessible le : 1er semestre 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



13. bâtiment C : Main courante non continue, prévoir une continuité.



Ce service sera accessible le : Courant 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



14. Bâtiment C : Absence de signalisation de l'ascenseur, prévoir signalétique.



Ce service sera accessible le : 1er semestre 2024



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non



15. ....



Ce service sera accessible le : .....



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :  
 oui  non